

# KONTROLY KOTLŮ

## **Proč se musí provádět kontroly kotle?**

Podle zákona 172/2018 Sb., kterým se mění zákon 201/2012 Sb., je každý majitel spalovacího zdroje na tuhá paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.

### **• Musím protokol o provedené kontrole předložit na obecní úřad?**

K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu obecního úřadu.

### **• Které kotle podléhají povinné kontrole?**

Pokud máte doma kotel na tuhá paliva jehož příkon je 10 až 300 kW včetně, jste povinen pravidelně nejméně jednou za tři roky zajistit provedení kontroly Vašeho kotle.

### **• Kdo provede kontrolu kotle?**

Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolená výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Kontrolu kotlů DAKON mohou tedy provést jen oprávnění kontroloři od naší společnosti.

### **• Jak zjistím jaký je příkon mého kotle?**

Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze, příp. se obraťte na [servis@dakon.cz](mailto:servis@dakon.cz).

### **• Co bude kontrolováno?**

Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrné, co vše je předmětem kontroly.

### **• Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého výrobce?**

V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není schopen zajistit odborně způsobilou osobu, která by mohla provést kontrolu technického stavu a provozu v rámci referenčního finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje.

Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená společností DAKON, pokud jsou konstrukčně podobné našim kotlům.

### **• Provedení kontroly kotle jiného výrobce**

Ministerstvo vyhláškou stanoví referenční finanční limit pro provedení této kontroly, který je rozhodný pro posouzení schopnosti výrobce zajistit odborně způsobilou osobu a který zahrnuje veškeré náklady spojené s jejím provedením, včetně dopravních nákladů odpovídajících vzdálenosti 50 km.

### **• Kdy může být kontrola provedena?**

Kontrolu kotle lze provést i při pravidelné servisní činnosti, ale vždy jen osobou proškolenou výrobcem.